Marktgemeinde Magdalensberg

Görtschitztal Straße 135, 9064 Deinsdorf
Tel.: 04224/2213, Fax: 2213-23, E-Mail: magdalensberg@ktn.gde.at

Auskünfte: Gottfried DULLER
Telefon: 04224 – 2213 DW 26
E-Mail: gottfried.duller@ktn.gde.at

Deinsdorf, 12. Oktober 2026

AUSZUG AUS DEN AMTL. UNTERSUCHUNGSZEUGNISSEN

GWVA 1 Göriach - Latschach – Pirk

CHEMIE			INFO	
Untersuchung	**Ergebnis**	**normal 1)**	**Erlaubt 2)**	**Methode**
Nitrat	<5,0 mg/l		bis 49,5	EN ISO 10304-1
Pestizide				
pH-Wert	7,7 ± 0,2	6,5 – 9,5		DIN EN ISO 10523
Gesamthärte	15 ± 4 °dH	bis 24		DIN 38409-6
Calcium gelöst	72 ± 8 mg/l	bis 400		EN ISO 14911
Kalium gelöst	< 1 mg/l	bis 50		EN ISO 14911
Magnesium gelöst	22,5 ± 2,3 mg/l	bis 150		EN ISO 14911
Chlorid	2,50 ± 0,25 mg/l	bis 200 (bis 220)		EN ISO 10304-1
Sulfat	12,1 ± 1,3 mg/l	bis 250 (bis 275)		EN ISO 10304-1

1)Wert für Indikatorparameter, (tolerierbar) 2)Parameterwert Trinkwasserverordnung oder Indikatorparameter sehr hoch- TWV BGBl. II 304/01 idgF, [..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze

„Das Trinkwasser ist bakteriologisch in Ordnung"

GWVA 2 Kreuzbichl – Gundersdorf – Zeiselberg Süd – St. Thomas

CHEMIE			INFO	
Untersuchung	**Ergebnis**	**normal 1)**	**Erlaubt 2)**	**Methode**
Nitrat	12,4 ± 1,9 mg/l		bis 49,5	EN ISO 10304-1
Pestizide				
pH-Wert	7,5 ± 0,2	6,5 – 9,5		DIN EN ISO 10523
Gesamthärte	17°dH ± 4	bis 24		berechnet
Calcium gelöst	91 ± 10 mg/l	bis 400		EN ISO 14911
Kalium gelöst	1,8 ± 0,18 mg/l	bis 50		EN ISO 14911
Magnesium gelöst	20,3 ± 2,1 mg/l	bis 150		EN ISO 14911
Chlorid	23,8 ± 2,4 mg/l	bis 200 (bis 220)		EN ISO 10304-1
Sulfat	34 ± 4 mg/l	bis 250 (bis 275)		EN ISO 10304-1

1)Wert für Indikatorparameter, (tolerierbar) 2)Parameterwert Trinkwasserverordnung oder Indikatorparameter sehr hoch- TWV BGBl. II 304/01 idgF, [..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze

„Das Trinkwasser ist bakteriologisch in Ordnung"

Marktgemeinde Magdalensberg

Görtschitztal Straße 135, 9064 Deinsdorf

Tel.: 04224/2213, Fax: 2213-23, E-Mail: magdalensberg@ktn.gde.at

GWVA 3 Ortschaft Wutschein (Teil)

CHEMIE			INFO	
Untersuchung	**Ergebnis**	**normal 1)**	**Erlaubt 2)**	**Methode**
Nitrat	<5 mg/l		bis 49,5	EN ISO 10304-1
Pestizide				
pH-Wert	7,7 ± 0,2	6,5 – 9,5		DIN EN ISO 10523
Gesamthärte	12,4 ± 2,7 °dH	bis 24		berechnet
Calcium gelöst	52 ± 6 mg/l	bis 400		EN ISO 14911
Kalium gelöst	<1 mg/l	bis 50		EN ISO 14911
Magnesium gelöst	22,1 ± 2,3 mg/l	bis 150		EN ISO 14911
Chlorid	2,0 ± 0,2 mg/l	bis 200 (bis 220)		EN ISO 10304-1
Sulfat	5,1 ± 06 mg/l	bis 250 (bis 275)		EN ISO 10304-1

1)Wert für Indikatorparameter, (tolerierbar) 2)Parameterwert Trinkwasserverordnung oder Indikatorparameter sehr hoch- TWV BGBl. II 304/01 idgF, [..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze

„Das Trinkwasser ist bakteriologisch in Ordnung“

GWVA 4 Ortschaften Gammersdorf (Teil) – Dürnfeld (Teil) – Timenitz – Kleingörtschach (Teil)

CHEMIE			INFO	
Untersuchung	**Ergebnis**	**normal 1)**	**Erlaubt 2)**	**Methode**
Nitrat	15,5 ± 2,4 mg/l		bis 49,5	EN ISO 10304-1
Pestizide				
pH-Wert	7,4 ± 0,2	6,5 – 9,5		DIN EN ISO 10523
Gesamthärte	9,9 ± 2,1°dH	bis 24		DIN 38409-6
Calcium gelöst	51 ± 6 mg/l	bis 400		EN ISO 14911
Kalium gelöst	< 1 mg/l	bis 50		EN ISO 14911
Magnesium gelöst	12,1 ± 1,3 mg/l	bis 150		EN ISO 14911
Chlorid	2,8 ± 0,28 mg/l	bis 200 (bis 220)		EN ISO 10304-1
Sulfat	13,6 ± 1,4 mg/l	bis 250 (bis 275)		EN ISO 10304-1

1)Wert für Indikatorparameter, (tolerierbar) 2)Parameterwert Trinkwasserverordnung oder Indikatorparameter sehr hoch- TWV BGBl. II 304/01 idgF, [..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze

„Das Trinkwasser ist bakteriologisch in Ordnung“

GWVA 5 Reigersdorf – Hollern – Zinsdorf – St. Lorenzen

CHEMIE			INFO	
Untersuchung	**Ergebnis**	**normal 1)**	**Erlaubt 2)**	**Methode**
Nitrat	12,4 ± 1,9 mg/l		bis 49,5	EN ISO 10304-1
Pestizide				
pH-Wert	7,5 ± 0,2	6,5 – 9,5		DIN EN ISO 10523
Gesamthärte	17 ± 4 °dH	bis 24		berechnet
Calcium gelöst	90 ± 10 mg/l	bis 400		EN ISO 14911
Kalium gelöst	1,8 ± 0,18 mg/l	bis 50		EN ISO 14911
Magnesium gelöst	20,0 ± 2,0 mg/l	bis 150		EN ISO 14911
Chlorid	23,6 ± 2,4 mg/l	bis 200 (bis 220)		EN ISO 10304-1
Sulfat	34 ± 4 mg/l	bis 250 (bis 275)		EN ISO 10304-1

1)Wert für Indikatorparameter, (tolerierbar) 2)Parameterwert Trinkwasserverordnung oder Indikatorparameter sehr hoch- TWV BGBl. II 304/01 idgF, [..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze

„Das Trinkwasser ist bakteriologisch in Ordnung“

Marktgemeinde Magdalensberg

Görtschitztal Straße 135, 9064 Deinsdorf

Tel.: 04224/2213, Fax: 2213-23, E-Mail: magdalensberg@ktn.gde.at

GWVA 6 Ortschaften Ottmanach

CHEMIE			INFO	
Untersuchung	**Ergebnis**	**normal** 1)	**Erlaubt** 2)	**Methode**
Nitrat	**6,2 ± 1 mg/l**		**bis 49,5**	**EN ISO 10304-1**
Pestizide				
pH-Wert	**7,5 ± 0,2**	**6,5 – 9,5**		**DIN EN ISO 10523**
Gesamthärte	**13,7 ± 2,9°dH**	**bis 24**		**DIN 38409-6**
Calcium gelöst	**70 ± 7 mg/l**	**bis 400**		**EN ISO 14911**
Kalium gelöst	**< 1 mg/l**	**bis 50**		**EN ISO 14911**
Magnesium gelöst	**17,1 ± 1,8 mg/l**	**bis 150**		**EN ISO 14911**
Chlorid	**9,1 ± 1,0 mg/l**	**bis 200 (bis 220)**		**EN ISO 10304-1**
Sulfat	**11,2 ± 1,2 mg/l**	**bis 250 (bis 275)**		**EN ISO 10304-1**

1)Wert für Indikatorparameter, (tolerierbar) 2)Parameterwert Trinkwasserverordnung oder Indikatorparameter sehr hoch- TWV BGBl. II 304/01 idgF, [..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze

„Das Trinkwasser ist bakteriologisch in Ordnung“

Marktgemeinde Magdalensberg * Bezirk Klagenfurt *